



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Шолоховского района**

346270, Ростовская область, Шолоховский район,  
ст. Вешенская, ул. Подтелкова, 51

12.12.2022 № 7-19-2022

Заведующему МБДОУ «Октябрьский  
детский сад № 19 «Дюймовочка»

Каргиной М.В.

ул. Октябрьская, д. 8, х. Белогорский,  
Шолоховский район, Ростовская  
область

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой района в соответствии с поручением прокуратуры области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 16 Закона № 69-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима (далее – Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вопреки п. 17, 24 и 60 не проводится проверка наружной открытой лестницы, на дверях лестничной клетки отсутствуют приспособления для

самозакрывания дверей, давление огнетушащего вещества в огнетушителе № 6 ниже предельно допустимого.

В нарушение ст. 4 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.9. Нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях смонтирована с нарушениями требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно – провода и кабель соединительных линий систем оповещения и управления эвакуацией не проложены в коробах или каналах из негорючих материалов.

Складские помещения и кладовые не оборудованы пожарными извещателями, двери в помещении кухни, прачечной, электрощитовой, кладовой и складских помещениях выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости (ст. 83, п. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ).

Согласно п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Однако вопреки указанным требованиям часть дверей эвакуационных выходов на путях эвакуации выполнена открывающейся не по направлению выхода из здания.

Кроме того, уклон и высота ступеней эвакуационной лестницы 3-го типа из здания второго этажа выполнена с нарушениями п. 4.4.3, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020.

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, создают угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, способствуют наступлению неблагоприятных последствий и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. В случае привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности предлагаю направить подтверждающие данный факт документы.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района  
юрист 1 класса



Р.А. Карпенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021980

Владелец Каргина Марина Васильевна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024